

Mielec, dn. 21.07.2017r.

L. dz. RE2/RM/ 2017/7/411/w | 293

Urząd Gminy Ostrów  
Ostrów 225  
39-103 Ostrów


**Dotyczy: uzgodnienia koncepcji budowy drogi gminnej**

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia koncepcji budowy drogi gminnej w miejscowości Kozodrza – dz. nr 2737/28, 2737/33 obr. 0004 (rejon wysypiska śmieci) Rejon Energetyczny Mielec informuje:

1. Istniejącego słupa nr 15/10 typu P-12/E linii SN 15 kV Ropczyce-Kolbuszowa, odgałęzienie Wysypisko 2 w miejscu zbliżenia z projektową drogą gminną należy przebudować – odsunąć 5 m od krawędzi projektowanej drogi.
2. Na przebudowanym słupie Nr 15/10 należy wykonać uziemienie  $R \leq 1,8 \Omega$ .
3. W przęśle skrzyżowaniowym z drogą Nr 15/10-15/11 wykonać obostrzenie  $2^0$  oraz zachować wymaganą normą PN-E-05100 odległość pionową przewodów od jezdni.
4. Wykonanie prac jak wyżej należy zlecić uprawnionemu wykonawcy, który winien je wykonać pod nadzorem RE Mielec.
5. Wykonanie prac należy potwierdzić protokołem odbioru technicznego.
6. Ważność warunków ustala się do dnia 21.07.2019 r.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż prace związane z budową drogi w zbliżeniu do przewodów czynnych urządzeń elektroenergetycznych – linia napowietrzna 15 kV jest pracą w warunkach szczególnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. W związku z powyższym wszelkie prace budowlane pod i w zbliżeniu do linii energetycznej mogą być wykonane po uprzednim uzgodnieniu w Rejonie zakresu i sposobu prowadzenia prac, a w przypadkach wymagających wyłączenia po odpłatnym dopuszczeniu do nich przez Pogotowie Energetyczne.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Rzeszów  
Rejon Energetyczny Mielec  
  
Dyrektor  
Ryszard Masłyk

**Do wiadomości:**

1. Adresat
2. PE Ropczyce
3. aa

